



Product Service

(1) **EU-Baumusterprüfbescheinigung**

(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen – **Richtlinie 2014/34/EU**

(3) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

TPS 19 ATEX 103415 0001 U Rev. 00



(4) Produkt: **Abreißkupplung**
 Typ(en): SSB 16, SSB 16 NR, SSB 16 SS, SSB 16 LV, SSB 25, SSB 25 NR, PSB 16, CSB 21, CSB 21 NR

(5) Hersteller: ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co. KG

(6) Anschrift: Schnackenburgallee 121
 22525 Hamburg
 DEUTSCHLAND

(7) Die Bauart des unter (4) genannten Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung sowie den darin aufgeführten Unterlagen festgelegt.

(8) Die TÜV SÜD Product Service GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0123 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 26. Februar 2014 die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.
 Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht TB_713154920_Rev_00 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN 13617-2:2012

(10) Ein „U“ hinter der Bescheinigungsnummer weist darauf hin, dass diese Bescheinigung nicht mit einer Bescheinigung für Geräte oder Schutzsysteme verwechselt werden darf. Diese Teilbescheinigung darf nur als Grundlage für die Bescheinigung eines Gerätes oder Schutzsystems verwendet werden.

(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Produktes gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Produktes. Diese fallen jedoch nicht in den Anwendungsbereich dieser Bescheinigung.

(12) Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

Ex II 1 G Ex h IIA

und gilt für: $T_a = -20^{\circ}\text{C}$ bis $+55^{\circ}\text{C}$ (Alle Safety Break Varianten außer Low Temperature "LT" Variante)

$T_a = -40^{\circ}\text{C}$ bis $+55^{\circ}\text{C}$ (Low Temperature gekennzeichnet mit "LT")

Zertifizierungsstelle **Explosionsschutz**
 Ridlerstraße 65, 80339 München

München, 26.04.2019

Dipl.-Ing. Ulrich Jacobs

Seite 1 / 3

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und Hologramm haben keine Gültigkeit.
 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
 Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung von TÜV SÜD Product Service GmbH.
 Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5A 103415 0001 Rev.00.